



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.



SLOVENSKÁ REPUBLIKA

OPRÁVNENIE

Evidenčné číslo: **040/3/2015 – PZ – O(OU,R,M) – Af,g Bf,g,h**

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č.: 1197/3/2015 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Názov a sídlo: **Vodomont spol. s r.o.**
Mierová 62
066 01 Humenné

IČO: **36 729 639**

Na druh činnosti:

O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:

- OU oprava a údržba**
- M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky**
- R rekonštrukcia**

V rozsahu:

technické zariadenia plynové skupina A na:

- f** znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším 0,4 MPa
- g** rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod

technické zariadenia plynové skupina B na:

- f** znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm³/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g)
- g** rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm³/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane, okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu
- h** spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín

Médium: zemný plyn

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č.: 1197/3/2015 zo dňa 23.03.2015.

V Košiciach dňa: **23.03.2015**



Zádoriová
za Technickú inšpekciu, a.s.

Mgr. Jarmila Zádoriová
riaditeľka pracoviska Košice

285960

OPRPZ9-274